



У К Р А Ї Н А
КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Запорізького району Запорізької області
дев'ята позачергова сесія восьмого скликання

РІШЕННЯ № 45

21 травня 2021р.
смт. Кушугум

Про затвердження питомих норм споживання питної води на території Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про житлово-комунальні послуги», враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 №1107 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання» та беручи до уваги те, що територія Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області є приміською територією, у зв'язку з чим є допустимим врахувати рішення Запорізької міської ради від 29.03.2021 № 96 «Про затвердження питомих норм споживання питної води у м. Запоріжжі»

**КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити норми споживання питної води на території Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області (додаються).

Селищний голова

В.С.Сосуновський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого
комітету селищної
ради
від 21.05.2021р.№ 45

Нормативи питного водопостачання та норми споживання послуг з
централізованого водопостачання та постачання гарячої води

№ п/п	Споживачі	Одиниці вимірюва ння	Норми споживання питної води	
			м ³ /добу	м ³ /мі- сяць
1	2	3	4	5
<u>Для споживачів, які мешкають у приватних та малоквартирних будинках</u>				
1.	З користуванням питною водою з вуличних водо-забірних колонок	1 особу	0,05	1,521/ 1,525
2.	З користуванням водою здворових водозабірних колонок або дворових водозабірних кранів	1 особу	0,095	2,89/ 2,898
3.	З водопроводом і каналізацією або місцевою каналізацією (вигрібом), без ванн та санвузлів	1 особу	0,095	2,89/ 2,898
4.	З водопроводом і каналізацією або місцевою каналізацією (вигрібом), з ваннами або душами, та водопідігрівачами будь-якого типу	1 особу	0,125	3,802/ 3,813
5.	З водопроводом і каналізацією або місцевою каналізацією (вигрібом), з санвузлами, без ванн	1 особу	0,125	3,802/ 3,813
6.	З водопроводом і місцевою каналізацією (вигрібом), з ваннами або душами, з санвузлами, з водопідігрівачами будь-якого типу	1 особу	0,16	4,867/ 4,88
7.	З водопроводом і каналізацією, з ваннами або душами, з санвузлами,	1 особу	0,225	6,844/ 6,863

№ п/п	Споживачі	Одиниці вимірювання	Норми споживання питної води	
			м ³ /добу	м ³ /місяць
1	2	3	4	5
	з водопідігрівачами будь-якого типу			
<u>Для споживачів, які мешкають у багатоквартирних будинках</u>				
8.	Упорядковані квартири будинків з постачанням гарячої води	1 особу	0,245	7,452/ 7,473
9.	Упорядковані квартири будинків при відсутності постачання гарячої води	1 особу	0,310	9,429/ 9,455
10.	Обладнані водопроводом, каналізацією, з ваннами, санвузлами та гарячим водопостачанням через бойлерну систему	1 особу	0,355	10,798/ 10,828
11.	Обладнані водопроводом, каналізацією, з ваннами, санвузлами та гарячим водопостачанням через бойлерну систему при відсутності теплоносія	1 особу	0,295	8,973/ 8,998
12.	Упорядковані квартири / будинків з газовими колонками	1 особу	0,350	10,646/ 10,675
<u>Для споживачів, які мешкають в гуртожитках/ багатоквартирних будинках</u>				
13.	Без душових	1 особу	0,06	1,825/ 1,83
14.	Із загальним душовими	1 особу	0,125	3,802/ 3,813
15.	Із загальним душовими та водопідігрівачами будь-якого типу	1 особу	0,120	3,65/ 3,66
16.	З душами при усіх житлових кімнатах	1 особу	0,2	6,083/ 6,10
17.	Секційні з кухнями ідушовими при кожній секції	1 особу	0,145	4,410/ 4,423

№ п/п	Споживачі	Одиниці вимірювання	Норми споживання питної води	
			м ³ /добу	м ³ /місяць
1	2	3	4	5
18.	Із загальним душовими при відсутності постачання гарячої води	1 особу	0,128	3,893/ 3,904
19.	З душами при усіх житлових кімнатах при відсутності постачання гарячої води	1 особу	0,2	6,083/ 6,10
20.	Секційні з кухнями і душовими при кожній секції при відсутності постачання гарячої води	1 особу	0,152	4,623/ 4,636
<u>Інші споживачі</u>				
21	Готелі, пансіонати і мотелі: - категорії* з пральною; - категорії** з пральною; - категорії*** з пральною; - категорії**** з пральною; - категорії***** з пральною	1 мешканець	0,05 0,06 0,09 0,09 0,12	-
22	Лікувально-профілактичні та санітарно-профілактичні заклади: - із загальними ваннами та душами; - з санітарними вузлами, які близько до палат; - інфекційні	1 ліжко	0,045 0,11 0,13	-
23	Санаторії та санаторії-профілакторії, заклади відпочинку та туризму: - із загальними душами; - із душами при всіх житлових кімнатах; - із ваннами при всіх житлових кімнатах	1 ліжко	0,065 0,075 0,1	-
24	Поліклініки та амбулаторії	1 хворий 1 працівник у зміну	0,006 0,018	-

№ п/п	Споживачі	Одиниці вимірювання	Норми споживання питної води	
			м ³ /добу	м ³ /місяць
1	2	3	4	5
25	<p>Навчальні заклади (спеціальні, санаторні), будинки дитини, дошкільні дитячі будинки, спеціальні та санаторні школи-інтернати:</p> <ul style="list-style-type: none"> - із денним перебуванням дітей; - з їдальнями на півфабрикатах; - з їдальнями, які працюють на сировині, і пральнями; - із цілодобовим перебуванням дітей; - з їдальнями на півфабрикатах; - з їдальнями, які працюють на сировині, і пральнями 	1 дитина	0,02 0,02 0,05 0,03 0,03 0,08	-
26	<p>Пральні:</p> <ul style="list-style-type: none"> - не механізовані; - механізовані 	1 кг сухої білизни	0,025 0,05	-
27	Науково-дослідні інститути, проектні та конструкторські організації, установи органів управління та громадських організацій, бібліотеки та музеї, вокзали всіх видів транспорту тощо	1 працівник	0,009	-
28	<p>Виробничі цехи:</p> <ul style="list-style-type: none"> -звичайні; - з тепловиділенням більше ніж 85 кДж на 1м³/год 	1 працівник в зміну	0,014 0,021	-
29	Душові в побутових приміщеннях промислових підприємств	1 духова сітка у зміну	0,23	-

№ п/п	Споживачі	Одиниці вимірювання	Норми споживання питної води	
			м ³ /добу	м ³ /місяць
1	2	3	4	5
30	Навчально-освітні та спеціалізовані школи, професійно-навчальні заклади, вищі навчальні заклади, інститути підвищення кваліфікації тощо з душовими при гімнастичних залах і їдальнями, які працюють на півфабрикатах	1 учень (1 студент і 1 викладач)	0,012	-
31	Аптеки: - торговельний зал і допоміжні приміщення; - лабораторія приготування ліків	1 працівник	0,018 0,255	-
32	Підприємства загального харчування: - без приготування їжі; - з приготуванням їжі, яка реалізується в обідньому залі; - з приготуванням їжі, яка реалізується на дому	1 страва	0,001 0,008 0,007	-
33	Крамниці: - продовольчі без холодильних установок); - промтоварні	1 робітник в зміну або 20 м ² торгового залу 1 робітник в зміну	0,185 0,012	-
34	Перукарні	1 робоче місце в зміну	0,023	-
35	Кінотеатри, театри, клуби і дозвільно-розважальні заклади:			-

№ п/п	Споживачі	Одиниці вимірювання	Норми споживання питної води	
			м ³ /добу	м ³ /місяць
1	2	3	4	5
	- для глядачів; - для артистів	1 чол.	0,005 0,015	
36	Стадіони і спортзали: - для глядачів; - для фізкультурників, з урахуванням приймання їжі; - для спортсменів, з урахуванням приймання їжі	1 місце 1 чол. 1 чол.	0,002 0,02 0,04	-
37	Плавальні басейни: - поповнення басейну; - для глядачів; - для спортсменів, які приймають душ	% від місткості 1 місце 1 особа	10 0,002 0,04	-
38	Лазні: - для миття в мильній зполосканням у душі; - те ж саме з прийманням оздоровчих процедур; - душова кабіна; - ванна кабіна	1 відвідувач	0,06 0,1 0,12 0,18	-
39	Витрати води на поливання: - покриття із трави; - футбольного поля; - решти спортивних споруд; - удосконалених покриттів, тротуарів, майданів, заводських проїздів; - зелених насаджень, газонів та квітників; - теплиці ґрунтові зимові; - теплиці стелажні зимові; - парники усіх типів; - утеплені ґрунти; - присадибні ділянки	1 м ²	0,003 0,0005 0,0015 0,0005 0,005 0,015 0,006 0,006 0,006 0,006	-
40	Витрати води на утримання тварин:	1 голова		-

№ п/п	Споживачі	Одиниці вимірювання	Норми споживання питної води	
			м ³ /добу	м ³ /місяць
1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> - корови молочного напрямку; - корови м'ясного напрямку; - бугаї-плідники, нетелі; - молодняк 12-15 міс; - телята; - свині; - вівці; - коні; - норки; - лисиці та песці; - соболі; - кролі; - курки яєчних порід; - курки м'ясних порід; - індики; - качки; - гуси; - цесарки; - перепели 		0,100 0,074 0,061 0,041 0,024 0,060 0,011 0,080 0,006 0,014 0,006 0,003 0,00031 0,00036 0,00048 0,00192 0,00168 0,00031 0,00006	
41	Заливання поверхні ковзанки	1 м ²	0,0005	-
42	Гаражі: -на вантажну машину; -автобус; -тролейбус; -легкову машину; -моторолер з кузовом; -індивідуальні стоянки мотоциклів; індивідуальні стоянки автомашин	одиниця	0,6 0,8 0,8 0,4 0,3 0,025 0,06	
43	Мийка (у тому числі лабораторна) зі змішувачем (у тому числі на гнучкому шлангу): - для житлових будинків, лазень, пралень,		0,004	-

№ п/п	Споживачі	Одиниці вимірювання	Норми споживання питної води	
			м ³ /добу	м ³ /місяць
1	2	3	4	5
	<p>виробничих приміщень, майстерень, гаражів;</p> <p>- для навчальних закладів, загально-освітніх установ, адміністративних будівель, НДІ, лікувальних установ, будинків відпочинку, санаторіїв, дошкільних освітніх закладів, промтоварних магазинів;</p> <p>- для готелей, гуртожитків, шкіл-інтернатів, об'єктів фізкультурного і фізкультурно-дозвільного призначення;</p> <p>- для підприємств громадського харчування, продовольчих магазинів, спортивних споруд, театрів, кінотеатрів, громадських туалетів</p>	1 одиниця обладнання на 1 год роботи	0,008	
			0,006	
			0,125	
44	<p>Мийка (у тому числі лабораторна) зі змішувачем (у тому числі на гнучкому шлангу) заератором:</p> <p>- для житлових будинків, лазень, пралень, виробничих приміщень, майстерень, гаражів;</p> <p>- для навчальних закладів, загально-освітніх установ, адміністративних будівель, НДІ, лікувальних установ, будинків відпочинку, санаторіїв, дошкільних освітніх закладів, промтоварних магазинів;</p>	1 одиниця обладнання на 1 год роботи	0,003	
			0,006	-

№ п/п	Споживачі	Одиниці вимірюва ння	Норми споживання питної води	
			м ³ /добу	м ³ /мі- сяць
1	2	3	4	5
	-для готелей, гуртожитків, шкіл-інтернатів, об'єктів фізкультурного і фізкультурно-дозвільного призначення; - для підприємств громадського харчування, продовольчих магазинів, спортивних споруд, театрів, кінотеатрів, громадських туалетів		0,005	
			0,120	
45	Мийка з краном гарячої та холодної води: - лікувальних установ, будинків відпочинку, санаторіїв, дошкільних освітніх закладів, промтоварних магазинів, готелей, гуртожитків, шкіл-інтернатів, об'єктів фізкультурного і фізкультурно-дозвільного призначення; -для підприємств громадського харчування, продовольчих магазинів, спортивних споруд, театрів, кінотеатрів, громадських туалетів	1 одиниця обладна- ння на 1 год роботи	0,050	
			0,150	-
46	Душ індивідуального користування: - для лазень, пралень, виробничих приміщень, майстерень, гаражів; - гуртожитків, шкіл-інтернатів, об'єктів фізкультурного і фізкультурно-дозвільного призначення, спортивних споруд, театрів, кінотеатрів, громадських туалетів	1 одиниця обладнан ня на 1 год роботи	0,150	
			0,012	-

№ п/п	Споживачі	Одиниці вимірювання	Норми споживання питної води	
			м ³ /добу	м ³ /місяць
1	2	3	4	5
47	Вологе прибирання місцьзагального користування для житлових будинків та інших будівель	1 м ²	0,0004	0,0016
48	Гігієнічний душ (біде)	1 одиниця обладнання на 1 год роботи	0,0005	-
49	Пісуар	1 одиниця обладнання на 1 год роботи	0,010	-
50	Раковина лабораторна, водорозбірна колонка	1 одиниця обладнання на 1 год роботи	0,020	-
51	Кран	1 одиниця обладнання на 1 год роботи	0,20	-
52	Раковина зі змішувачем	1 одиниця обладнання на 1 год роботи	0,008	-
53	Пральна машина побутова	1 одиниця обладнання на 1 год роботи	0,050	-
54	Унітаз в громадськихтуалетах	1 одиниця обладнання	0,090	-

№ п/п	Споживачі	Одиниці вимірювання	Норми споживання питної води	
			м ³ /добу	м ³ /місяць
1	2	3	4	5
		на 1 год роботи		

Примітки:

1. Значення розрахункових витрат води встановлені для основних споживачів і включають всі додаткові витрати (обслуговуючим персоналом, душовими для обслуговуючого персоналу, відвідувачами, на прибирання приміщень тощо).

Споживання води в групових душових і на ножні ванни в побутових приміщеннях виробничих підприємств, на прання білизни в пральнях і приготування їжі на підприємствах громадського харчування, а також на лікувальні процедури у водолікарнях і приготування їжі, що входять до складу лікарень, санаторіїв, належить враховувати додатково.

2. При неавтоматизованих пральних машинах у пральнях і при пранні білизни із специфічними забрудненнями розрахункову витрату гарячої води дозволяється збільшувати на 30 %.

3. Приведені розрахункові витрати на поливання встановлені у розрахунку на одне поливання на добу. Кількість поливань за добу треба приймати залежно від кліматичних і місцевих умов. Поливання для території Кушугумської селищної ради здійснюється з 1 травня по 30 вересня включно.

4. Витрати води на виробничі потреби, що не вказані в таблиці, слід приймати у відповідності з технологічним завданням та вказівками з будівельного проектування підприємств окремих галузей промисловості.

5. Для споживачів води цивільних будівель, споруд та приміщень, що не вказані в таблиці, норми витрати води слід приймати згідно з даною таблицею як для споживачів, аналогічних за характером водопостачання.

6. На підприємствах загального харчування кількість страв (U), що реалізується за один робочий день, визначається за формулою:

$$U = 2,2 \times n \times m \times T \times \Psi,$$

де n – кількість посадочних місць;

m – кількість посадок, що приймаються для їдалень відкритого типу та кафе – 2;

для студентських та їдалень при підприємстві – 3; для ресторанів – 1,5;

T – час роботи підприємства загального харчування, год.;

Ψ – коефіцієнт нерівномірності посадок протягом робочого дня, що приймається для їдалень та кафе – 0,45; для ресторанів – 0,55; для інших підприємств загального харчування допускається при обґрунтуванні приймати Ψ = 0,17 ÷ 1,0.

7. Витрати води на охолодження агрегатів у холодильних установках та кондиціонування повітря повинні враховуватися додатково згідно з паспортними даними.

8. Витрати води на технологічні потреби лікувальних закладів, не вказаних у нормах, необхідно приймати згідно з вимогами технологічної частини будівельного проекту.

9. Обсяги питної води на утримання собак необхідно приймати згідно з даним Додатком для користувачів, аналогічних по характеру водокористування – соболі (0,006 м³/добу)

Секретар селищної ради

В.С.Кривенко